

終了ステップの設定方法を解説します

プログラムの最後のステップに、プログラム終了指定アイコンをドラッグして、終了ステップに指定します。
シーケンスプログラムは、ステップ番号00のステップからステップ番号99までの合計100ステップを使用することができ、CTC-67 に内蔵されている不揮発性メモリ上に保持されます。

